

女川原子力発電所の状況（2025 年 7 月分）

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。

1. 1 号機の状況

2020 年 7 月 28 日より廃止措置に係る作業に着手し、第 1 段階（解体工事準備期間）の作業を実施しております。

現在、1 号機使用済燃料プールから 3 号機使用済燃料プールへの使用済燃料の移送作業等を進めております。また、2025 年 6 月 3 日より約 5 ヶ月間の予定で、第 4 回定期事業者検査を実施しております。

(1) 定期事業者検査の実施状況

主な検査として、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設・放射線管理施設、その他原子炉の附属施設、原子炉補助設備の検査を行っております。

（添付－1 女川原子力発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査工程表 参照）

a. 検査状況

主な施設等の検査状況は以下のとおりです。

(a) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設・放射線管理施設

燃料交換機や原子炉建屋クレーンの機能・性能検査、使用済燃料プールの外観検査、使用済燃料プール水位を監視する設備等の監視機能検査、燃料プール冷却浄化系ポンプ等の機能・性能検査を行い健全性を確認しております。

(b) その他原子炉の附属施設

非常用ディーゼル発電機の定格容量検査を行い健全性を確認しております。

(c) 原子炉補助設備

原子炉補機冷却水系ポンプ（原子炉補機冷却海水系を含む）や非常用補機冷却海水系ポンプ等の機能・性能検査を行い健全性を確認しております。

(2) 法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

(3) 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

(4) その他既にお知らせした事項

該当する事象はありませんでした。

2. 2号機の状況

現在、定格熱出力一定運転を継続しております。

- (1) 法令に基づく国への報告が必要となる事象
該当する事象はありませんでした。
- (2) 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象
該当する事象はありませんでした。
- (3) その他既にお知らせした事項
該当する事象はありませんでした。

3. 3号機の状況

通常運転中のところ、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自動停止しました。

(2011年3月11日お知らせ済み)

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

- (1) 定期事業者検査の実施状況
2011年9月10日より第7回定期事業者検査を実施しております。
現在、主な作業として、耐震工事等を行っております。

(添付－2 女川原子力発電所3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表 参照)

- (2) 法令に基づく国への報告が必要となる事象
該当する事象はありませんでした。
- (3) 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象
該当する事象はありませんでした。
- (4) その他既にお知らせした事項
該当する事象はありませんでした。

4. 添付資料

添付－1 女川原子力発電所1号機 第4回定期事業者検査工程表

添付－2 女川原子力発電所3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表

以 上

女川原子力発電所1号機 第4回定期事業者検査工程表

【凡例】

●：検査実施日

[illegible]

女川原子力発電所3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表

[illegible]

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

[illegible]

[illegible]