

# お知らせ

2021年2月14日  
東北電力株式会社

地震発生による当社発電設備の状況について（2月14日7時00分現在）

2月13日23時08分頃に発生した地震の影響による、当社発電設備の状況は以下のとおりです。

## 【原子力発電所】

女川原子力発電所および東通原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

## 【火力発電所】

現在停止（予定含む）している発電所については、今後、設備の健全性が確認でき次第、順次運転を再開してまいります。確認結果によっては運転再開まで時間を要するものもあります。

※前回お知らせした内容からの変更点は、下線部のとおりです。

発電所		最大出力 (kW)	地震発生時の 状況	2月14日 7時00分現在
新仙台	3号系列	1,046,000	運転中	地震の影響で自動停止 起動準備中
仙台	4号	468,000	運転中	地震の影響で自動停止
八戸	5号	416,000	停止中	運転中
原町	1号	1,000,000	運転中	<u>地震の影響を 確認するため停止予定</u>
	2号	1,000,000	運転中	<u>地震の影響を 確認するため停止</u>
能代	1号	600,000	運転中	運転中
	2号	600,000	運転中	運転中
	3号	600,000	運転中	運転中
秋田	4号	600,000	停止中	起動準備中
東新潟	1号	600,000	運転中	運転中
	2号	600,000	運転中	運転中
	3号系列	1,210,000	運転中	運転中
	4号系列	1,750,000	運転中	運転中
	港1号	350,000	停止中	起動準備中
	港2号	350,000	停止中	<u>運転中</u>
新潟	5-1 号系列	54,500	運転中	運転中
	5-2 号系列	54,500	停止中	運転中

**【水力発電所】**

地震の影響により、14カ所（13, 370 kW）が停止中となっております。

**【地熱発電所】**

全て運転中です。

以 上