

お知らせ

2022年3月17日
東北電力株式会社

地震発生による当社発電設備の状況について (14時00分現在)

昨日23時36分頃に福島県沖で発生した最大震度6強の地震の影響による、当社発電設備（原子力発電設備を除く）の状況は以下のとおりです。

※ 下線部が前回（8時00分現在）からの変更箇所です。

【火力発電所】

- ・地震の影響により、新仙台火力発電所3-1号（宮城県仙台市、523,000kW）、新仙台火力発電所3-2号（宮城県仙台市、523,000kW）、原町火力発電所1号（福島県南相馬市、1,000,000kW）の3機が自動停止いたしました。
- ・新仙台火力発電所3-2号は、設備の健全性が確認できたことから、本日7時35分に運転を再開いたしました。
- ・新仙台火力発電所3-1号、原町火力発電所1号については、設備の健全性の確認を進めているところですが、点検には時間を要する見込みです。

【水力発電所】

- ・現時点で、7カ所（約10,000kW）が停止しております。
- ※ 最大24カ所（約33,000kW）が停止

【地熱発電所】

いずれも運転を継続しております。

【太陽光発電所】

- ・地震の影響により、八戸太陽光発電所（青森県八戸市、1,500kW）、仙台太陽光発電所（宮城県宮城郡七ヶ浜町、2,000kW）、石巻蛇田太陽光発電所（宮城県石巻市、300kW）が停止いたしましたが、全て運転を再開しております。

以上

※ 発電設備の状況については、本報をもって一旦終了させていただき、今後、新仙台火力発電所3-1号、原町火力発電所1号のいずれかの火力発電所が発電を再開した際に、改めてお知らせいたします。