

当該配管の概略		寸法測定結果(超音波探傷検査)		
配管外径	配管肉厚	指示位置	指示長さ	指示深さ
3 4 0 mm	31.5mm	原子炉再循環 ポンプ側	3 0 mm	5. 2 mm

※1:指示位置は原子炉再循環ポンプ 側から見て、上部側をO°とする。