

# お知らせ

平成24年4月4日  
東北電力（株）

## 女川原子力発電所1号機 非常用補機冷却海水ポンプ（A）用電動機の故障について

本日9時32分、女川原子力発電所1号機の非常用補機冷却海水ポンプ※（A）が自動停止しました。

当該ポンプの停止に伴い、非常用補機冷却海水ポンプ（C）が自動起動し、設備の冷却機能は確保されております。

その後現場確認を行うとともに、当該ポンプを点検した結果、当該ポンプ用電動機が機能しないと判断したことから、16時55分、法令に基づき国へ報告しました。

今後、当該ポンプ用電動機は、発電所内に配備している予備の電動機への取り替えを実施するとともに、当該ポンプ用電動機が停止した原因調査のため、詳細な点検を実施します。

本事象による、排気筒モニタ、排水モニタ、モニタリングポストに有意な変化はなく、発電所周辺への放射能の影響はありません。

以上

※ 非常用ディーゼル発電機や非常用空調機などを冷却するために海水をくみ上げるポンプ

（別紙）

非常用補機冷却海水系 系統概要図

<参考> 女川原子力発電所（宮城県牡鹿郡女川町、石巻市）の状況

1号機 平成23年 9月10日より第20回定期検査中

2号機 平成22年11月 6日より第11回定期検査中

3号機 平成23年 9月10日より第7回定期検査中