

非常用ディーゼル発電機(A)

① 圧力調整弁から軽油が漏れいしていることを確認

③ 圧力調整弁上流側に設置されている弁を全閉にし、軽油漏えいが停止したことを確認

各シリンダーからの
戻りの軽油

燃料循環ポンプ

各シリンダーへ
軽油供給

燃料デイトank(A)
から

② 非常用ディーゼル発電機(A)室内に軽油約25リットルが漏れいしていることを確認