

# お知らせ

平成29年12月19日  
東北電力株式会社

## 女川原子力発電所3号機における 中央制御室換気空調系ダクトの点検調査結果について

当社は、平成29年1月18日、原子力規制庁より、原子力発電所の中央制御室換気空調系ダクトの点検調査を行い、調査結果を報告するよう指示\*を受けました。

本指示に基づき、当社は、平成29年9月4日から12月5日まで、女川原子力発電所3号機の中央制御室換気空調系の全てのダクト(建屋貫通部等の目視不可の範囲は除く)について、目視にて外観点検を実施しました。

点検の結果、中央制御室換気空調系ダクトのうち、外気を取り入れるダクトの表面の一部に腐食が確認されたものの、腐食による穴は開いていないこと、ならびに漏えい検査の結果に異常がなかったことから、中央制御室換気空調系ダクトの機能・性能に影響を及ぼすような異常がないことを確認し、本日、原子力規制庁に報告しました。

なお、女川原子力発電所1、2号機および東通原子力発電所1号機の中央制御室換気空調系ダクトの点検結果については、原子力規制庁に報告済みであり、今回の女川原子力発電所3号機の報告をもって、本指示に基づく点検調査は終了となります。

<当社原子力発電所における点検結果>

プラント名	点検状況(点検期間)	点検結果
女川1号機	点検済 (平成29年5月19日~7月21日)	異常なし (平成29年8月4日お知らせ済み)
女川2号機	点検済 (平成29年2月6日~3月28日)	異常なし (平成29年4月14日お知らせ済み)
女川3号機	点検済 (平成29年9月4日~12月5日)	異常なし (今回お知らせ)
東通1号機	点検済 (平成29年3月24日~9月7日)	異常なし (平成29年9月26日お知らせ済み)

※ 中央制御室換気空調系ダクト等の点検調査について(口頭指示)(平成29年1月18日付)  
中国電力株式会社島根原子力発電所2号機で中央制御室内の給排気を調整する換気空調系のダクトに腐食が確認された事象(平成28年12月8日)を受け、原子力規制庁より廃止措置中のプラントを除く全ての原子力発電所について、中央制御室換気空調系ダクトの点検調査を行い、その結果を報告するよう求められたもの。

以上

(別紙) 女川原子力発電所3号機 中央制御室換気空調系ダクト 点検調査範囲