

## お 知 ら せ

平成 20 年 8 月 13 日  
東 北 電 力 ( 株 )

### 女川原子力発電所 1 号機の定期検査の実施状況について ( 平成 20 年 7 月分 定期報告 )

当社、女川原子力発電所 1 号機( 平成 20 年 2 月 14 日から第 18 回定期検査中 ) の平成 20 年 7 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、高圧注水系弁の弁棒の曲がり、高圧タービンの隔板および噴口のひび等など 9 件が確認されました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

女川原子力発電所 1 号機 第 18 回定期検査の状況( 平成 20 年 7 月分 )