

お知らせ

平成 2 2 年 4 月 9 日
東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所 1 号機の定期検査の実施状況について (平成 2 2 年 3 月分 定期報告)

当社は、女川原子力発電所 1 号機（平成 2 2 年 2 月 2 3 日から第 1 9 回定期検査中）の平成 2 2 年 3 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、非常用ディーゼル発電機（A）速度検出用歯車結合部の削れおよび非常用ディーゼル発電機（A）機関付清水ポンプ羽根車の指示模様など、4 件が確認されました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

女川原子力発電所 1 号機 第 1 9 回定期検査の状況（平成 2 2 年 3 月分）