

お知らせ

平成 23 年 1 月 12 日
東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所 2 号機の定期検査の実施状況について (平成 22 年 12 月分 定期報告)

当社は、女川原子力発電所 2 号機 (平成 22 年 11 月 6 日から第 11 回定期検査中) の平成 22 年 12 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、蒸気タービン車室および隔板における指示模様の 1 件の事象がありました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

別紙：女川原子力発電所 2 号機 第 11 回定期検査の状況(平成 22 年 12 月分)