

お 知 ら せ

平成 26 年 6 月 10 日
東 北 電 力 （ 株 ）

女川原子力発電所の状況について（平成26年5月分）

当社は、女川原子力発電所1号機（平成23年9月10日から第20回定期検査中）、2号機（平成22年11月6日から第11回定期検査中）、3号機（平成23年9月10日から第7回定期検査中）の平成26年5月分の定期検査および東北地方太平洋沖地震後の設備点検等の状況について、本日、宮城県、女川町ならびに石巻市に報告いたしました。

女川原子力発電所の全号機は、安定した状態で安全に停止しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

現在実施している定期検査の5月分については、トラブルに該当する事象ならびにトラブルに該当しない軽度な事象はありませんでした。

なお、地震および津波による女川原子力発電所の主要設備への軽微な被害の対応として、今回、新たに復旧したものはありません。平成26年4月分報告と同様、これまで計61件のうち59件の対応が完了しております。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

女川原子力発電所の状況（平成26年5月分）