

お知らせ

平成 2 9 年 3 月 1 0 日

女川原子力発電所の状況について（平成 2 9 年 2 月分）

当社は、女川原子力発電所 1 号機（平成 2 3 年 9 月 1 0 日から第 2 0 回定期検査中）、2 号機（平成 2 2 年 1 1 月 6 日から第 1 1 回定期検査中）、3 号機（平成 2 3 年 9 月 1 0 日から第 7 回定期検査中）の平成 2 9 年 2 月分の定期検査および東北地方太平洋沖地震後の設備点検等の状況について、本日、宮城県、女川町、石巻市ならびに登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町に報告いたしました。

女川原子力発電所の全号機は、安定した状態で安全に停止しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

現在実施している定期検査の 2 月分については、トラブル に該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象として、2 号機の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機において、潤滑油を冷却する設備の接続部分から冷却水が滴下した事象がありました。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

法令に基づく国への報告が必要となる事象

[別 紙]

女川原子力発電所の状況（平成 2 9 年 2 月分）