




■押し棒とガバナレバーの適切な間隙を確保する対策(定期点検毎に実施)

- ① パイロット弁の動作確認
- ② ガバナレバーと押し棒との間隙確認
- ③ ガバナレバーとキャップとの間隙確認

■パイロット弁シート部の経年劣化に係る対策

- ④ パイロット弁の定期的な交換

再発防止対策 概要図