

東通原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について

当社は、本日、原子力災害対策特別措置法の規定に基づき、東通原子力発電所の原子力防災訓練の実施結果を原子力規制委員会へ報告しましたので、以下のとおり報告要旨をお知らせいたします。

同法では、第13条の2第1項において、防災訓練の実施結果を原子力規制委員会へ報告することならびにその要旨を公表することを規定しております。

防災訓練の項目	緊急時演習（総合訓練）	要素訓練
防災訓練実施年月日	2018年3月20日	2017年4月1日 ～2018年3月31日
防災訓練のために想定した原子力災害の概要	全制御棒全挿入失敗、残留熱除去機能喪失、原子炉注水機能喪失等により、原災法第15条事象に至る原子力災害を想定	シビアアクシデント事象による原子力災害を想定
防災訓練の内容	【東通原子力発電所】 (1) 発電所対策本部訓練 (2) 通報訓練 (3) 避難誘導訓練 (4) モニタリング訓練 (5) 防護措置訓練 (6) 消火訓練 (7) アクシデントマネジメント訓練 (8) 電源機能等喪失時対応訓練 (9) 原子炉格納容器ベント実施後を想定した発電所対策本部訓練 【本店】 (1) 発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 (2) 国（オンサイト）－事業者間の情報連携訓練 (3) プレス対応訓練 (4) 事業者間協力協定対応訓練	【東通原子力発電所】 (1) 通報訓練 (2) 原子力災害医療訓練 (3) 避難誘導訓練 (4) モニタリング訓練 (5) その他必要と認められる訓練 a. 電源機能等喪失時対応訓練 【本店】 (1) 災害対策支援拠点对応訓練 (2) 事業者間協力協定対応訓練
防災訓練の結果の概要	別紙1のとおり	別紙2のとおり
今後の原子力災害対策に向けた改善点	別紙1のとおり	別紙2のとおり

以上

（別紙1）防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練））

（別紙2）防災訓練の結果の概要（要素訓練）