

平成23年12月15日
東北電力株式会社

お知らせ

新日本製鐵株式会社釜石火力発電所の復旧について

当社に卸電力供給を行う新日本製鐵株式会社の釜石火力発電所（岩手県釜石市、定格出力13.6万kW）につきましては、12月13日8時00分にボイラーに石炭を供給するコンベア設備に生じた不具合により停止いたしました。

（12月13日お知らせ済み）

その後、当該設備を改修し、12月14日17時59分に復旧いたしました。

なお、新日本製鐵株式会社釜石火力発電所の供給力も含め、本日の供給力は1,283万kW、最大需要は1,200万kWであり、予備率6.9%を確保できる見通しです。

引き続き、無理のない範囲での節電へのご協力をお願い申し上げます。

以上