

平成24年1月28日
東北電力株式会社

お知らせ

他社火力発電所の停止に伴う電力需給の状況について

当社に卸電力供給を行う糸魚川発電株式会社の糸魚川発電所（新潟県糸魚川市、定格出力13.4万kW）につきましては、昨日、23時03分、ボイラーに石炭を供給する給炭機に不具合が生じたことにより停止いたしました。

これに伴い、13.4万kWの供給力減となりますが、本日の供給力は1,386万kW、最大需要は1,270万kWであり、予備率9.1%を確保できる見通しです。

引き続き、無理のない範囲での節電へのご協力をお願い申し上げます。

以上