

お知らせ

平成24年2月9日
東北電力（株）

新潟火力発電所6号機の運転停止について

当社、新潟火力発電所6号機（新潟県新潟市東区、出力3.4万kW）は、通常運転中のところ、本日14時13分頃、燃料ガス圧縮機[※]の出口圧力が変動したことにより自動停止いたしました。

なお、明日の供給力は1,441万kW、最大需要は1,330万kW（供給予備率8.3%）を見込んでおり、安定供給を維持できる見通しです。

引き続き、無理のない範囲での節電へのご協力をお願い申し上げます。

以上

※ 燃料ガスを燃焼に適した圧力まで圧縮する装置

（別紙）新潟火力発電所6号機 概略図