

平成24年4月18日  
東北電力株式会社

## お知らせ

### 他社火力発電所の停止に伴う電力需給の状況について

当社に卸電力供給を行う常磐共同火力株式会社の勿来発電所7号機（福島県いわき市、定格出力25万kW）につきましては、本日、0時00分、ボイラより蒸気の漏洩が生じたことにより停止いたしました。

これに伴い、当社受電分12万kWの供給力減となりますが、本日の供給力は1,145万kW、最大需要は1,010万kWであり、予備率13.4%を確保できる見通しです。

以上