

お知らせ

平成24年7月26日
東北電力（株）

柳津西山地熱発電所の運転停止について

当社柳津西山地熱発電所（福島県河沼郡柳津町、定格出力65,000kW）は、出力23,000kWで運転中のところ、本日4時43分頃、蒸気供給会社である奥会津地熱株式会社の蒸気基地にあるヘッダータンク※の熱水の水位が高くなり、蒸気タービンの保護装置が働いたことにより、運転を停止いたしました。

現在、蒸気供給会社と連携を取り、確認作業を進めております。

なお、本日の供給力は1,456万kW、最大需要は1,170万kW、予備率24.4%であり、安定供給を維持できる見通しです。

※蒸気井から生産される熱水混合蒸気を、タービンへ供給する蒸気と還元井に戻す熱水に分離する装置

【柳津西山地熱発電所の概要】

	出力	運転開始年月
1号機	65,000kW	平成7年5月

以上

（別紙）柳津西山地熱発電所 概略図