

# お 知 ら せ

平成 24 年 7 月 27 日  
東 北 電 力 ( 株 )

## 柳津西山地熱発電所の運転再開について

当社柳津西山地熱発電所（福島県河沼郡柳津町、定格出力 65,000 kW）は、出力 23,000 kW で運転中のところ、7 月 26 日 4 時 43 分頃、蒸気供給会社である奥会津地熱株式会社の蒸気基地にあるヘッダータンクの熱水の水位が高くなり、蒸気タービンの保護装置が働いたことにより、運転を停止いたしました。

（7 月 26 日お知らせ済み）

調査の結果、蒸気井の熱水量が急激に増加したことによるヘッダータンクの水位上昇であることを確認したことから、蒸気供給会社にて、熱水量の増えた蒸気井 1 本の切り離しを行いました。

当社としても、発電設備の健全性を確認したうえで、本日、4 時 45 分に運転を再開いたしました。

今後も安全を最優先に、稼働中の発電所の安定運転に万全を期してまいります。

なお、本日の供給力は 1,506 万 kW、最大需要は 1,250 万 kW、予備率 20.5% となり、安定供給を維持できる見通しです。

以 上