

お知らせ

平成24年8月9日
東北電力（株）

東新潟火力発電所5号機の復旧について

当社東新潟火力発電所5号機（新潟県北蒲原郡聖籠町、定格出力33.9万kW）は、8月7日8時42分に発電機を起動する過程において、起動装置の故障を示す警報が発生したため、点検作業を行っておりました。

（平成24年8月7日お知らせ済み）

起動装置の点検の結果、発電機の回転数制御回路に不具合が判明したため、部品の交換作業を実施し、本日14時30分に復旧いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、稼働中の発電所の安定運転に万全を期してまいります。

以上

（別紙）東新潟火力発電所5号機 起動装置概要図