

お知らせ

平成24年8月23日
東北電力（株）

八戸火力発電所5号機の運転停止について

当社、八戸火力発電所5号機（青森県八戸市大字河原木、定格出力27.4万kW）は通常運転中のところ、本日10時43分、ガスタービンの異常を示す警報が発生し、自動的に運転を停止しました。

現在、原因調査および点検作業を行っております。

なお、八戸火力発電所5号機を除いた本日の供給力は、1,435万kW、最大需要は1,350万kW（供給予備率6.3%）を見込んでおり、安定供給を維持できる見通しです。

【八戸火力発電所の概要】

	出力	燃料	運転開始年月
3号機	25万kW	重油・原油	昭和43年 8月
4号機	25万kW	重油・原油	(平成18年4月廃止)
5号機	27.4万kW	軽油	平成24年 7月

【需給見通し】

	8月23日（木）
ピーク時供給力	1,435万kW
予想最大電力	1,350万kW
予備率	6.3%

以上

(別紙) 八戸火力発電所5号機 概要図