

平成25年2月18日
東北電力(株)

お知らせ

原町火力発電所1号機の運転停止について

当社、原町火力発電所1号機（福島県南相馬市、定格出力100万kW）は、定格出力にて試運転中のところ、ボイラー内部より異音が確認されたことから、ボイラー内の管から蒸気漏洩の疑いがあると判断し、本日19時17分に発電を停止しました。

詳細な状況等については、現在調査中です。

今後、ボイラーを冷却し、漏洩箇所および原因について調査を行い、その結果を踏まえて修理を実施してまいります。

【原町火力発電所の概要】

	出力	燃料	運転開始年月
1号機	100万kW	石炭	平成9年7月
2号機	100万kW	石炭	平成10年7月

以上

【別紙】

原町火力発電所1号機 概略図