

平成 26 年 3 月 11 日  
東 北 電 力 株

## お 知 ら せ

### 相馬共同火力発電株式会社 新地発電所 2 号機の復旧について

当社に卸電力供給を行う相馬共同火力発電株式会社の新地発電所 2 号機（福島県新地町、定格出力 100 万 kW）につきましては、ボイラ内部より蒸気漏洩が確認されたことから、2 月 2 日 15 時 10 分に停止いたしました。

（2 月 3 日お知らせ済み）

その後、不具合のあったボイラの配管交換作業を行い、本日（3 月 11 日）14 時 00 分に復旧いたしました。

なお、相馬共同火力発電株式会社新地発電所 2 号機の供給力も含め、本日の供給力は 1,421 万 kW、最大需要は 1,260 万 kW となり、予備率 12.8%を確保できる見通しです。

以 上