

お 知 ら せ

平成 2 6 年 3 月 2 0 日
東 北 電 力 (株)

東新潟火力発電所港 2 号機の運転停止について

当社東新潟火力発電所港 2 号機（所在地：新潟県北蒲原郡聖籠町、定格出力：3 5 万 k W）は、出力約 2 7 万 k Wにて運転中のところ、ボイラー内部より異音が確認されたことから、ボイラー内部の管からの蒸気漏洩の疑いがあると判断し、本日 2 0 時 4 3 分に発電を停止いたしました。

今後、漏洩箇所を特定のうえ点検を行い、その結果を踏まえて早急に修理を実施してまいります。

なお、東新潟火力発電所港 2 号機の停止に伴う明日の供給力は 1, 3 0 2 万 k W、最大需要は 1, 2 0 0 万 k W（供給予備率 8. 5 %）を見込んでおり、安定供給を維持できる見通しです。

以 上

【東新潟火力発電所の概要】

	出力（k W）	燃料	運転開始年月
1 号機	6 0 0, 0 0 0	L N G・天然ガス・重原油	昭和 52 年 4 月
2 号機	6 0 0, 0 0 0	L N G・天然ガス・重原油	昭和 58 年 6 月
3 号系列	1, 2 1 0, 0 0 0	L N G	昭和 60 年 10 月
4 号系列	1, 7 0 0, 0 0 0	L N G	平成 18 年 12 月
5 号機	3 3 9, 0 0 0	L N G	平成 24 年 6 月
港 1 号機	3 5 0, 0 0 0	L N G・重油	昭和 47 年 11 月
港 2 号機	3 5 0, 0 0 0	L N G・重油	昭和 50 年 11 月
港 3 号系列	5 3, 8 0 0	軽油	平成 23 年 8 月

（別紙）東新潟火力発電所港 2 号機 概略図