

お 知 ら せ

平成 2 6 年 3 月 3 0 日
東 北 電 力 (株)

東新潟火力発電所港 2 号機の運転再開について

当社東新潟火力発電所港 2 号機（所在地：新潟県北蒲原郡聖籠町、定格出力：3 5 万 k W）は、出力約 2 7 万 k Wにて運転中のところ、ボイラー内部より異音が確認されたことから、ボイラー内部の管からの蒸気漏洩の疑いがあると判断し、3 月 2 0 日（木）2 0 時 4 3 分に発電を停止いたしました。

（平成 2 6 年 3 月 2 0 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラー内部の蒸気管に損傷が確認されたことから、蒸気管の当該部位について取替を実施するとともに、類似個所の点検を実施し、本日（3 月 3 0 日）1 5 時 0 0 分に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、稼働中の発電所の安定運転に万全を期してまいります。

以 上

（別紙）東新潟火力発電所港 2 号機 概略図