

平成26年6月30日
東北電力株式会社

お知らせ

他社火力発電所の停止に伴う電力需給の状況について

当社が受電している、電源開発株式会社の磯子火力発電所新1号機（神奈川県横浜市、定格出力60万kW）につきましては、昨日（6月29日）13時31分、押込通風機用電動機（*）に電気故障が発生したことにより停止いたしました。

これに伴い、当社受電分9万4千kWの供給力が減少いたしますが、本日の供給力は1,305万kW、最大需要は1,060万kWであり、予備率23.1%を確保できる見通しです。

（*）ボイラ内に燃料の燃焼に必要な空気を送り込むファン用の電動機（モーター）

以上