

平成 26 年 7 月 9 日
東 北 電 力 株

お知らせ

電源開発株式会社磯子火力発電所新 1 号機の復旧について

当社が受電している、電源開発株式会社の磯子火力発電所新 1 号機（神奈川県横浜市、定格出力 60 万 kW）につきましては、押込通風機用電動機（*）に電気故障が発生したことにより、6 月 29 日 13 時 31 分に停止いたしました。

（6 月 30 日お知らせ済み）

その後、不具合のあった押込通風機用電動機および動力ケーブルの点検を実施した結果、電動機側ケーブルの溶断を確認したため、当該ケーブルの取替補修を行ない、本日（7 月 9 日）7 時 00 分に発電を再開いたしました。

これにより、電源開発株式会社磯子火力発電所新 1 号機の供給力も含め、本日の供給力は 1,251 万 kW、最大需要は 1,100 万 kW であり、予備率 13.7% を確保できる見通しです。

（*）ボイラ内に燃料の燃焼に必要な空気を送り込むファン用の電動機（モーター）

以 上