

お 知 ら せ

平成 2 6 年 1 1 月 2 7 日
東 北 電 力 (株)

原町火力発電所 1 号機の発電再開について

当社原町火力発電所 1 号機（福島県南相馬市、定格出力 1 0 0 万 k W）は、定格出力で運転中のところ、1 1 月 1 9 日 1 4 時 2 2 分に運転を自動停止いたしました。

（平成 2 6 年 1 1 月 1 9 日お知らせ済み）

自動停止の原因は、現在、定期検査中の原町火力 2 号機において、模擬的に 2 号機を停止させる試験を実施していたところ、近接していた 1 号機の電気回路を誤って動作させ、1 号機の停止信号を発信させたことによるものです。

運転停止に伴い、設備の健全性を確認するため点検を実施しておりましたが、これらの作業が終了し、本日 8 時 0 0 分に発電を再開いたしました。

運転停止に伴い、ご心配をお掛けしましたこととお詫びいたしますとともに、再発防止にしっかり取り組み、より一層の安全運転に努めてまいります。

【原町火力発電所の概要】

○所在地：福島県南相馬市原町区金沢字大船さく 5 4（「さく」は「白」に「えんにょう」）

号機	出力	燃料	運転開始
1 号機	1 0 0 万 k W	石炭	平成 9 年 7 月
2 号機	1 0 0 万 k W	石炭	平成 1 0 年 7 月

以 上