

## 再エネ発電設備の系統連系申込日に応じた 新たな出力制御ルール(新ルール)適用の考え方

発電種別	連系区分		平成26年9月30日まで に申込を受付したもの (回答保留対象外)	平成26年10月1日以降 に申込を受付したもの	新ルールに係る省令施行 (平成27年1月26日)以降 に申込を受付したもの
			太陽光	10kW 以上	特別高圧 高圧
低圧	旧ルールによる受入 ・出力制御なし	旧ルールによる受入 ・出力制御なし			
10kW未満		旧ルールによる受入 ・出力制御なし		旧ルールによる受入 ・出力制御なし	(3月31日までの受付) 旧ルールによる受入 ・出力制御なし ----- (4月1日以降の受付) 新ルールによる受入 ・出力制御あり [ただし、10kW以上(主に非住 宅用)から先に出力制御を行う など優先的な取扱あり]
水 地 力 熱	特別高圧 高圧 低圧		旧ルールによる受入 ・出力制御なし	旧ルールによる受入 ・出力制御なし	新ルールによる受入 ・出力制御なし

## 再エネ発電設備の系統連系申込日に応じた 新たな出力制御ルール(新ルール)適用の考え方

発電種別	連系区分		平成26年9月30日までに申込を受付したもの (回答保留対象外)	平成26年10月1日以降に申込を受付したもの	新ルールに係る省令施行 (平成27年1月26日)以降に申込を受付したもの
バイオマス	特別高圧 高圧 低圧		1月25日時点で連系承諾に至っていない案件は、新旧いずれのルールが適用されるかを選択できる。 ・新・旧ルールとも出力制御あり	1月25日時点で連系承諾に至っていない案件は、新旧いずれのルールが適用されるかを選択できる。 ・新・旧ルールとも出力制御あり	新ルールによる受入 ・出力制御あり (地域型バイオマスについて、燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により、出力制御が困難な場合は出力制御の対象外)
風力※	20kW以上	特別高圧	当社の受付可能量(風力)である200万kWに達するまでは旧ルールによる受入 ・500kW以上で出力制御あり(年間30日までは無補償)	当社の受付可能量(風力)である200万kWに達するまでは旧ルールによる受入 ・出力制御なし	当社の受付可能量(風力)である200万kWに達するまでは新ルールによる受入 ・出力制御あり (年間720時間までは無補償)
		高圧			
	20kW未満	当社の受付可能量(風力)である200万kWに達するまでは旧ルールによる受入 ・出力制御なし	当分の間、旧ルールによる受入 ・出力制御なし		

※風力について、現時点では、当社系統への風力連系量が当社の風力受付可能量(200万kW)に達していないため、上記のとおりとさせていただきますが、風力受付可能量に達した場合の取扱いについては、別途協議をさせていただきます。