

お 知 ら せ

平成 2 7 年 2 月 2 7 日
東 北 電 力 (株)

東新潟火力発電所 4－1 号系列のガスタービン 1 台の運転再開について

当社東新潟火力発電所 4－1 号系列（新潟県北蒲原郡聖籠町、定格出力 8 2 万 6 千 k W）は、ガスタービン 2 台中 1 台（4－2 号ガスタービン）において、燃焼器冷却用蒸気※漏洩の兆候が認められたことから、1 月 2 2 日に当該ガスタービンを停止し、当初から計画していた予防保全点検を前倒しして実施しておりました。

（平成 2 7 年 1 月 2 2 日お知らせ済）

点検の結果、燃焼器の部品の一部に損傷が認められたことから当該部品を交換し、また、予定していた予防保全点検も終了したことから、本日 2 0 時 0 0 分に 4－2 号ガスタービンの運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※燃焼器冷却用蒸気

ガスタービン燃焼器を高温の燃焼ガスから保護するため、燃焼器の内部を冷却する蒸気。

【東新潟火力発電所の概要】

	出力（k W）	燃料	運転開始年月
1 号機	6 0 0，0 0 0	L N G・天然ガス・重原油	昭和 52 年 4 月
2 号機	6 0 0，0 0 0	L N G・天然ガス・重原油	昭和 58 年 6 月
3 号系列	1，2 1 0，0 0 0	L N G	昭和 59 年 12 月 (3-1) 昭和 60 年 10 月 (3-2)
4 号系列	1，7 0 0，0 0 0	L N G	平成 11 年 7 月 (4-1) 平成 18 年 12 月 (4-2)
5 号機	3 3 9，0 0 0	L N G	平成 24 年 6 月
港 1 号機	3 5 0，0 0 0	L N G・重油	昭和 47 年 11 月
港 2 号機	3 5 0，0 0 0	L N G・重油	昭和 50 年 11 月
港 3 号系列	5 3，8 0 0	軽油	平成 23 年 8 月

以 上