

お 知 ら せ

平成 2 7 年 5 月 3 日
東 北 電 力 (株)

能代火力発電所 1 号機の運転停止について

当社能代火力発電所 1 号機（所在地：秋田県能代市、定格出力：6 0 万 k W）は、定格出力にて運転中のところ、ボイラー内部より異音が確認されたことから、ボイラー内部の管からの蒸気漏洩の疑いがあると判断し、本日 2 0 時 0 8 分に発電を停止しました。

今後、漏洩箇所を特定のうえ点検を行い、その結果を踏まえて早急に修理を実施してまいります。

なお、明日の供給力は、1 , 0 3 3 万 k W、最大需要は 8 5 0 万 k W（供給予備率 2 1 . 5 %）を見込んでおり、安定供給を維持できる見通しです。

以上

【能代火力発電所の概要】

	出力（k W）	燃料	運転開始年月
1 号機	6 0 0 , 0 0 0	石炭・重油・軽油	平成 5 年 5 月
2 号機	6 0 0 , 0 0 0	石炭・重油・軽油	平成 6 年 12 月

（別紙）能代火力発電所 1 号機 概略図