

(参考資料)

今夏の需給見通しについて

1. 供給力（単位：万kW、原子力の再起動がないとした場合）

	7月	8月
供給力	1, 491	1, 524

2. 最大電力需要（単位：万kW）

	7月	8月
① 2015年度 見通し(定着節電、2010年度並みの猛暑)	1, 427	1, 445
② 2015年度 見通し(定着節電、平年並みの気温)	1, 340	1, 359

(参考)2014年度 夏季最大電力実績 1, 360万kW

3. 供給予備力（単位：万kW、供給力－最大電力需要）※かつこ内は供給予備率

	7月	8月
① 2015年度 見通し(定着節電、2010年度並みの猛暑)	64 (4. 5%)	79 (5. 5%)
② 2015年度 見通し(定着節電、平年並みの気温)	151 (11. 3%)	165 (12. 1%)