

お 知 ら せ

平成 2 7 年 6 月 1 5 日
東 北 電 力 (株)

能代火力発電所 1 号機の運転再開について

当社能代火力発電所 1 号機（所在地：秋田県能代市、定格出力：6 0 万 k W）は、定格出力にて運転中のところ、ボイラー内部の管からの蒸気漏洩の疑いがあったことから 5 月 3 日に発電を停止し、点検および補修を行っておりました。

（平成 2 7 年 5 月 3 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラー内部の過熱器管※に損傷が認められたことから、当該管の取り替え等を行い、本日 1 1 時 3 0 分に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※過熱器管：タービンに送る蒸気を高温に加熱するための蒸気管

【能代火力発電所の概要】

○所在地：秋田県能代市字大森山 1－6

	出力（k W）	燃料	運転開始年月
1 号機	6 0 0，0 0 0	石炭・重油・軽油	平成 5 年 5 月
2 号機	6 0 0，0 0 0	石炭・重油・軽油	平成 6 年 12 月

以 上

（別紙）能代火力発電所 1 号機 概略図