

お 知 ら せ

平成 2 7 年 7 月 3 0 日

秋田火力発電所 3 号機の運転停止について

当社秋田火力発電所 3 号機（所在地：秋田県秋田市、定格出力 3 5 万 k W）は、出力 1 7 . 5 万 k Wにて運転中のところ、ボイラー空気抜き配管※より蒸気漏洩が確認されたことから、本日 1 7 時 5 9 分に発電を停止しました。

今後、当該個所の修理を早急に実施し、週明けの復旧を目指してまいります。

なお、明日の供給力は、1 , 4 6 4 万 k W、最大需要は 1 , 2 7 0 万 k W（供給予備率 1 5 . 3 %）を見込んでおり、安定供給を維持できる見通しです。

以上

※ボイラー空気抜き配管：ボイラーに充水する際に、配管内の空気を抜くための配管

【秋田火力発電所の概要】

●所在地：秋田県秋田市飯島字古道下川端 2 1 7 - 6

	出力（k W）	燃料	運転開始年月
2 号機	3 5 0 , 0 0 0	重原油	昭和 4 7 年 2 月
3 号機	3 5 0 , 0 0 0	重原油	昭和 4 9 年 1 1 月
4 号機	6 0 0 , 0 0 0	重原油	昭和 5 5 年 7 月
5 号機	3 3 3 , 0 0 0	軽油	平成 2 4 年 6 月

（別紙）秋田火力発電所 3 号機 概略図