

お 知 ら せ

平成 27 年 8 月 3 日
東 北 電 力 (株)

秋田火力発電所 3 号機の運転再開について

当社秋田火力発電所 3 号機（所在地：秋田県秋田市、定格出力：35 万 kW）は、出力 17.5 万 kW にて運転中のところ、ボイラー空気抜き配管※より蒸気漏洩が確認されたことから、7 月 30 日に発電を停止し、点検および修理を行っておりました。

（平成 27 年 7 月 30 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラー空気抜き配管に損傷が認められたことから、当該配管の修理を行い、本日 7 時 30 分に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※ボイラー空気抜き配管：ボイラーに充水する際に、配管内の空気を抜くための配管

【秋田火力発電所の概要】

●所在地：秋田県秋田市飯島字古道下川端 2 1 7－6

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
2 号機	350,000	重原油	昭和 47 年 2 月
3 号機	350,000	重原油	昭和 49 年 11 月
4 号機	600,000	重原油	昭和 55 年 7 月
5 号機	333,000	軽油	平成 24 年 6 月

以上

（別紙）秋田火力発電所 3 号機 概略図