

お知らせ

平成 27 年 9 月 15 日
東 北 電 力 ㈱

南相馬変電所蓄電池設備からの火災について

本日午前 10 時 10 分頃、当社南相馬変電所（所在地：福島県南相馬市小高区）において、蓄電池設備（コンテナ収納）の組立作業でケーブルの接続を行っていたところ、コンテナ内で火災が発生し、直ちに消火活動を行うとともに消防署に通報いたしました。

現地に入所した消防署により、10 時 38 分に、延焼がなく鎮火していることが確認されました。

南相馬変電所では、電力系統に大容量の蓄電池を設置し、需給バランスを改善することで、再生可能エネルギーの受入可能量の拡大可能性等の実証を行うこととしており、本年 5 月より、蓄電池等の設置工事を開始しております。

地域の皆さま、関係機関の皆さまには、ご心配、ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。当社といたしましては、今後、原因究明と再発防止対策に努めてまいります。

以 上

＜ 南相馬変電所蓄電池システム概要 ＞

- （１）設置場所：南相馬変電所〔福島県南相馬市小高区〕
- （２）設置面積：8, 500 m²程度
- （３）設備概要：リチウムイオン電池（蓄電池コンテナ 80 台に収納）
 - ・出力：4 万 kW
 - ・容量：4 万 kWh
- （４）工事期間：平成 27 年度
（着工：平成 27 年 5 月 29 日、運転開始予定：平成 28 年 2 月末）