

お知らせ

平成 28 年 1 月 15 日
東北電力（株）

東新潟火力発電所 4－2 号系列のガスタービン 1 台の自動停止について

当社東新潟火力発電所 4－2 号系列（新潟県北蒲原郡聖籠町、定格出力 87 万 4 千 kW）は、出力約 85 万 kW で運転中のところ、ガスタービン 2 台中 1 台（出力 29 万 5 千 kW / 台）において、燃料系統に不具合が生じたことから、本日 0 時 59 分に当該ガスタービンが自動停止いたしました。

現在、原因調査中ではありますが、早期の復旧に努めてまいります。

なお、ガスタービン 1 台の停止に伴う、本日の供給力は、1,442 万 kW、最大需要は 1,280 万 kW（供給予備率 12.7%）を見込んでおり、安定供給を維持できる見通しです。

以上

【東新潟火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
1 号機	600,000	LNG・天然ガス・重原油	昭和 52 年 4 月
2 号機	600,000	LNG・天然ガス・重原油	昭和 58 年 6 月
3 号系列	1,210,000	LNG	昭和 59 年 12 月 (3-1) 昭和 60 年 10 月 (3-2)
4 号系列	1,700,000	LNG	平成 11 年 7 月 (4-1) 平成 18 年 12 月 (4-2)
5 号機	339,000	LNG	平成 24 年 6 月
港 1 号機	350,000	LNG・重油	昭和 47 年 11 月
港 2 号機	350,000	LNG・重油	昭和 50 年 11 月

（別紙）東新潟火力発電所 4－2 号系列 概略図