

お知らせ

平成 28 年 1 月 15 日
東 北 電 力 (株)

東新潟火力発電所 4－2 号系列のガスタービン 1 台の運転再開について

当社東新潟火力発電所 4－2 号系列（新潟県北蒲原郡聖籠町、定格出力 87 万 4 千 kW）は、出力約 85 万 kW で運転中のところ、ガスタービン 2 台中 1 台（出力 29 万 5 千 kW / 台）において、燃料系統に不具合が生じたことから、本日 0 時 59 分に当該ガスタービンが自動停止いたしました。

（平成 28 年 1 月 15 日お知らせ済み）

点検の結果、燃料圧力調節弁^{※1}の開度発信器^{※2}に不具合が認められたことから、当該部品を交換し、本日 18 時 15 分に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※1 燃料圧力調節弁

ガスタービンに供給する燃料の圧力を調節する弁。

※2 開度発信器

弁の開度を検出して、制御装置へ伝送する計器。

以 上

【東新潟火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
1 号機	600,000	LNG・天然ガス・重原油	昭和 52 年 4 月
2 号機	600,000	LNG・天然ガス・重原油	昭和 58 年 6 月
3 号系列	1,210,000	LNG	昭和 59 年 12 月 (3-1) 昭和 60 年 10 月 (3-2)
4 号系列	1,700,000	LNG	平成 11 年 7 月 (4-1) 平成 18 年 12 月 (4-2)
5 号機	339,000	LNG	平成 24 年 6 月
港 1 号機	350,000	LNG・重油	昭和 47 年 11 月
港 2 号機	350,000	LNG・重油	昭和 50 年 11 月

（別紙）東新潟火力発電所 4－2 号系列 概略図