

お 知 ら せ

平成 2 8 年 1 月 3 1 日
東 北 電 力 （ 株 ）

八戸火力発電所 5 号機の自動停止について

当社八戸火力発電所 5 号機（所在地：青森県八戸市、定格出力 4 1 万 6 千 k W）は、約 3 7 万 k W で運転中のところ、ガスタービンの燃料ガス圧力調節弁※の異常を示す警報が発生し、本日午前 0 時 2 2 分に自動停止いたしました。

現在、原因調査中ではありますが、早期の復旧に努めてまいります。

なお、本日の供給力は 1 , 3 9 5 万 k W、最大需要は 1 , 1 7 0 万 k W（供給予備率 1 9 . 2 %）を見込んでおります。また、明日以降の見通しについては精査中ではありますが、概ね 7 ～ 8 % 以上の予備率を確保し、安定供給を維持できる見通しです。

※ 燃料ガス圧力調節弁

ガスタービンに送る燃料（ガス）の圧力を調整する弁

以 上

【八戸火力発電所の概要】

	出力（k W）	燃料	運転開始年月
3 号機	2 5 0 , 0 0 0	重油	昭和 4 3 年 8 月
5 号機	4 1 6 , 0 0 0	L N G	平成 2 7 年 7 月※

※緊急設置電源（軽油・シンプルサイクル方式）での運転開始は平成 2 4 年 7 月

軽油を燃料としたコンバインドサイクル方式での運転開始は平成 2 6 年 8 月

L N G を燃料としたコンバインドサイクル方式での運転開始は平成 2 7 年 7 月

（別紙）八戸火力発電所 5 号機 概略図