

お知らせ

平成28年2月6日
東北電力（株）

八戸火力発電所5号機の運転再開について

当社八戸火力発電所5号機（所在地：青森県八戸市、定格出力41万6千kW）は、約37万kWで運転中のところ、ガスタービンの燃料ガス圧力調節弁^{*}の異常を示す警報が発生し、1月31日に自動停止し点検および修理を行っておりました。

（平成28年1月31日お知らせ済み）

点検の結果、燃料ガス圧力調節弁を動作させるための油圧弁の動作不良、および、油圧系統に設置しているフィルターの目詰まりが確認されたことから、当該の油圧弁およびフィルターを交換し、本日午前9時に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※ 燃料ガス圧力調節弁

ガスタービンに送る燃料（ガス）の圧力を調整する弁

以上

【八戸火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
3号機	250,000	重油	昭和43年8月
5号機	416,000	LNG	平成27年7月 [*]

※緊急設置電源（軽油・シンプルサイクル方式）での運転開始は平成24年7月

軽油を燃料としたコンバインドサイクル方式での運転開始は平成26年8月

LNGを燃料としたコンバインドサイクル方式での運転開始は平成27年7月

（別紙）八戸火力発電所5号機 概略図