

# お 知 ら せ

平成 28 年 10 月 7 日  
東 北 電 力 ( 株 )

## 新潟県内の送電線新設工事におけるヘリコプターからの 鉄塔基礎工事用生コンクリートの落下について

本日 12 時 28 分頃、当社の送電線新設工事において、関係会社である東北エアサービス株式会社が、鉄塔の基礎工事に使用する生コンクリートを同社のヘリコプターで運搬していたところ、運搬用のバケットから生コンクリート（約 250 リットル、約 500 kg）が地上に落下しました。

具体的には、基礎工事の現場において、ヘリコプターに装備した運搬用コンクリートバケットから、地上に設置した容器に生コンクリートを移設しようとしたところ、バケット下部が開かなかったため、作業を中止して臨時ヘリポートに戻る過程でバケット下部が開き、生コンクリートが地上に落下したものです。

落下場所は、新潟県三条市原付近の山中であり、生コンクリートが落下したことによるケガ人の発生や建物への被害等は、現時点では確認されておりません。

なお、飛行中にバケット下部が開いた原因については、現在調査中です。

周辺地域にお住まいの皆さまには、大変なご心配、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以 上

(別紙)

- ・ 位置図
- ・ 運搬用コンクリートバケット
- ・ ヘリコプター機体の仕様