

お 知 ら せ

平成 28 年 12 月 2 日
東 北 電 力 (株)

原町火力発電所 2 号機の発電停止について

当社原町火力発電所 2 号機（福島県南相馬市、定格出力 100 万 kW）は、定格出力で運転中のところ、ボイラー内部より異音が確認されたことから、ボイラー内部の配管から蒸気漏洩の疑いがあると判断し、昨日 23 時 55 分に発電を停止いたしました。

今後、漏洩箇所の特定を行い、修理方法を検討のうえ、復旧作業を進めてまいります。

なお、当面の電力需給については、必要な供給力を確保できる見通しです。

【原町火力発電所の概要】

	出力	燃料	運転開始年月
1 号機	100 万 kW	石炭	平成 9 年 7 月
2 号機	100 万 kW	石炭	平成 10 年 7 月

以 上

（別紙）原町火力発電所 2 号機 概略図