

お 知 ら せ

平成28年12月25日
東北電力（株）

仙台火力発電所4号機の自動停止について

当社仙台火力発電所4号機（宮城県宮城郡七ヶ浜町、定格出力44万6千kW）は、約22万kWで運転中のところ、発電所と送電線を連系する開閉所の保護装置※が動作し、本日4時33分に自動停止いたしました。

現在、保護装置が動作した原因は調査中ですが、今後、原因調査の結果を踏まえ、復旧作業を進めてまいります。

なお、電力需給については、必要な供給力を確保できるよう努めてまいります。

※保護装置

電気設備に事故が発生した場合、その影響が他の設備へ拡大することを防止するため、電気の供給を遮断する装置

以 上

【仙台火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
4号機	446,000	天然ガス	平成22年7月

（別紙）仙台火力発電所4号機 概略図