

お 知 ら せ

平成 28 年 12 月 26 日
東 北 電 力 (株)

原町火力発電所 2 号機の運転再開について

当社原町火力発電所 2 号機（所在地：福島県南相馬市、定格出力：100 万 kW）は、定格出力にて運転中のところ、ボイラー内部の配管から蒸気漏洩の疑いがあったことから 12 月 1 日に発電を停止し、点検および補修を行っておりました。

（平成 28 年 12 月 2 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラー内部でタービンに送る蒸気を高温に加熱するための蒸気管（過熱器管）に損傷が認められたことから、当該管の取り替え等を行い、昨日 20 時 00 分に営業運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

【原町火力発電所の概要】

	出力	燃料	運転開始年月
1 号機	100 万 kW	石炭	平成 9 年 7 月
2 号機	100 万 kW	石炭	平成 10 年 7 月

以 上

（別紙）原町火力発電所 2 号機 概略図