

# お 知 ら せ

平成29年1月12日  
東北電力株式会社

## 秋田火力発電所3号機の運転再開について

当社秋田火力発電所3号機（所在地：秋田県秋田市、定格出力：35万kW）は、需給状況により停止中のところ、ボイラー水冷壁管※より給水の漏洩が確認されたことから、12月25日より、点検および補修を行ってまいりました。

（平成28年12月27日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラー水冷壁管の一部に損傷が認められたことから、当該管の取り替え等を行い、本日16時00分に営業運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※ボイラー水冷壁管：ボイラー内の壁面に配置している水管であり、壁面が高温とならないよう保護し、管を通った水は水蒸気となり、発電に利用する。

### 【秋田火力発電所の概要】

●所在地：秋田県秋田市飯島字古道下川端217-6

|     | 出力（kW）  | 燃料  | 運転開始年月   |
|-----|---------|-----|----------|
| 2号機 | 350,000 | 重原油 | 昭和47年 2月 |
| 3号機 | 350,000 | 重原油 | 昭和49年11月 |
| 4号機 | 600,000 | 重原油 | 昭和55年 7月 |
| 5号機 | 333,000 | 軽油  | 平成24年 6月 |

以 上

（別紙）秋田火力発電所3号機 概略図