

風力発電設備の系統連系申込日に応じた出力制御の適用の考え方

出力区分	平成27年 12月15日 まで	平成29年2月2日まで	平成29年2月3日以降
		接続申込量が30日等出力制御枠（251万kW）に到達前	接続申込量が30日等出力制御枠（251万kW）に到達後
20kW以上	出力制御あり （年間720時間までは無補償）		出力制御あり （指定電気事業者制度にもとづき、 年間720時間を越えてもなお無補償）
20kW未満	出力制御なし	出力制御あり （年間720時間までは無補償）	