

お 知 ら せ

平成29年2月21日
東北電力株式会社

能代火力発電所1号機の自動停止について

当社能代火力発電所1号機（秋田県能代市、定格出力60万kW）は、55万kWで運転中のところ、排煙脱硫装置※に不具合が発生し、昨日（2月20日）18時59分に自動停止いたしました。

排煙脱硫装置に不具合が生じた原因については、現在、調査中ですが、今後、原因調査の結果を踏まえ、復旧作業を進めてまいります。

なお、電力需給については、当面、必要な供給力を確保できる見込みです。

以 上

※排煙脱硫装置：排ガス中の硫黄酸化物を除去する装置

【能代火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
1号機	600,000	石炭	平成5年5月
2号機	600,000	石炭	平成6年12月

（別紙）能代火力発電所1号機 概略図