

お 知 ら せ

平成29年2月23日
東北電力株式会社

能代火力発電所1号機の運転再開について

当社能代火力発電所1号機（秋田県能代市、定格出力60万kW）は、55万kWで運転中のところ、排煙脱硫装置※¹に不具合が発生し、2月20日18時59分に自動停止したことから、点検を行っておりました。

（平成29年2月21日お知らせ済み）

点検の結果、脱硫ファン※²の制御装置の一部に不具合が認められたことから、部品の交換を行い、本日（2月23日）19時00分に営業運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

以 上

※1 排煙脱硫装置：排ガス中の硫黄酸化物を除去する装置

※2 脱 硫 フ ァ ン：硫黄酸化物を除去した排ガスを集合煙突から放出するファン

【能代火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
1号機	600,000	石炭	平成5年5月
2号機	600,000	石炭	平成6年12月

（別紙）能代火力発電所1号機 概略図