

お 知 ら せ

平成 2 9 年 9 月 4 日
東 北 電 力 株 式 会 社

秋田火力発電所 3 号機の運転再開について

当社秋田火力発電所 3 号機（所在地：秋田県秋田市、定格出力：3 5 万 k W）は、出力約 2 8 万 k W で運転中のところ、ボイラー内部より蒸気漏えいの兆候が認められ、8 月 7 日 2 0 時 4 5 分に運転を停止し、点検および補修を行っておりました。

（平成 2 9 年 8 月 9 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラー内配管（過熱器管※）の一部に損傷が認められたことから、当該管の取り替え等を行い、本日午前 9 時 0 0 分に営業運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※過熱器管：タービンに送る蒸気を高温に加熱するための配管

【秋田火力発電所の概要】

●所在地：秋田県秋田市飯島字古道下川端 2 1 7－6

	出力（k W）	燃料	運転開始年月
2 号機	3 5 0， 0 0 0	重原油	昭和 4 7 年 2 月
3 号機	3 5 0， 0 0 0	重原油	昭和 4 9 年 1 1 月
4 号機	6 0 0， 0 0 0	重原油	昭和 5 5 年 7 月
5 号機	3 3 3， 0 0 0	軽油	平成 2 4 年 6 月

（別紙）秋田火力発電所 3 号機 概略図

以 上